

Шаблон сетевого устройства MB110-8X

[Обсуждение на форуме](#)

[Скачать шаблон](#)

Применение на контроллерах		ПР 200-Х.2.Х	
Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
IN	int	51	Состояние входов с 1 по 8
Count1	int	64	Количество срабатываний входа №1
Count2	int	65	Количество срабатываний входа №2
Count3	int	66	Количество срабатываний входа №3
Count4	int	67	Количество срабатываний входа №4
Count5	int	68	Количество срабатываний входа №5
Count6	int	69	Количество срабатываний входа №6
Count7	int	70	Количество срабатываний входа №7
Count8	int	71	Количество срабатываний входа №8

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

Область применения шаблона:

- 1) Может использоваться для быстрого конфигурирования модуля дискретного ввода, при работе с сетевым устройством в режиме **Master**

Разработчик	Версия	Дата изменения
Ревака Ю.Н.	1.0	20.09.17