

## Шаблон сетевого устройства ПВТ100, ПВТ10

[Обсуждение на форуме](#)
[Скачать шаблон](#)

Применение на контроллерах		ПР 200-Х.2.Х	
Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
Сенсор	int	255	bit [0] = 0/1 - сенсор подключен/ отключен
Температура	int	258	Значение температуры, °Сх100 [-4000...+12000]
Влажность	int	259	Значение влажности, %RHx100 [0...+10000]
Точка росы	int	260	Расч. значение точки росы, °Сх100 [-8000...+10000]

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор. В таблице приведены диапазоны значений переменных «Температуры», «Влажности», «Точка росы» для ПВТ100, диапазоны для ПВТ10 в соответствии с РЭ.

**Область применения шаблона:**

Может использоваться для быстрого конфигурирования преобразователей влажности и температуры ПВТ100, ПВТ10, при работе с сетевым устройством в режиме **Master**

Разработчик	Версия	Дата изменения
Ревака Ю.Н.	1.0	23.01.18