



Шаблон сетевого устройства МВ110-32ДН

Обсуждение на форуме Скачать шаблон

Применение на контроллерах		ПР 200-X.2.X			
Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий		
IN1_16	int	99	Состояние входов с 1 по 16		
IN17_32	int	100	Состояние входов с 17 по 32		
Count1	int	101	Количество срабатываний входа №1		
Count2	int	102	Количество срабатываний входа №2		
Count3	int	103	Количество срабатываний входа №3		
Count4	int	104	Количество срабатываний входа №4		
Count5	int	105	Количество срабатываний входа №5		
Count6	int	106	Количество срабатываний входа №6		
Count31	int	131	Количество срабатываний входа №31		
Count32	int	132	Количество срабатываний входа №32		

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

Область применения шаблона:

1) Может использоваться для быстрого конфигурирования модуля дискретного ввода, при работе с сетевым устройством в режиме **Master**

Разработчик	Версия	Дата изменения	
Ревака Ю.Н.	1.0	14.09.17	1