

## Шаблон сетевого устройства ПДУ-RS

[Обсуждение на форуме](#)

[Скачать шаблон](#)

Применение на контроллерах		ПР 200-Х.2.Х, ИПП120, ПР100, ПР102	
Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
Status	int	1300	Состояние датчика
wr	int	1402	Запись параметров во flash
Uroven	int	2200	Значение уровня, мм
VPI	int	5302	Верхний предел измерения, мм
NPI	int	5303	Нижний предел измерения, мм
VPR	int	5304	Верхний предел регистрации, мм
NPR	int	5305	Нижний предел регистрации, мм
F	int	5306	Постоянная времени фильтра, с

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

#### Область применения шаблона:

Может использоваться для быстрого конфигурирования поплавкового датчика уровня с интерфейсом RS-485, при работе с сетевым устройством в режиме Master.

Разработчик	Версия	Дата изменения
Ревака Ю.Н.	1.0	13.03.20