

Шаблон сетевого устройства ДТх-RS

[Обсуждение на форуме](#)

[Скачать шаблон](#)

Применение на контроллерах		ПР 200-Х.Х.Х, ИПП120, ПР100, ПР102, ПР103	
Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
Status	int	1300	Состояние датчика
wr	int	1402	Запись параметров во flash
t	float	2200	Значение температуры, °С
VPI	float	5302	Верхний предел измерения, °С
NPI	float	5304	Нижний предел измерения, °С
VPR	float	5306	Верхний предел регистрации, °С
NPR	float	5308	Нижний предел регистрации, °С
F	float	5310	Постоянная времени фильтра, с

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

Область применения шаблона:

Может использоваться для быстрого конфигурирования термопреобразователей сопротивления с интерфейсом RS-485, при работе с сетевым устройством в режиме Master.

Разработчик	Версия	Дата изменения
Ревака Ю.Н.	1.0	08.11.21