

Шаблон сетевого устройства MB110-1ТД

[Обсуждение на форуме](#)

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
|----------------|------------|----------------|--|
| Rd.fV | float | 62 | Измеренное значение напряжения 1 канал, мВ |
| Rd.fF | float | 70 | Измеренное значение физической величины 1 канал, ед. |
| Rd.pF | float | 78 | Измеренное значение физической величины 1 канал, % |
| Rd.St | int | 86 | Чтение статуса |

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

| | | |
|--------------|--------|----------------|
| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| Талалай М.И. | 1.0 | 25.05.2023 |