

Шаблон сетевого устройства MB110-4ТД

[Обсуждение на форуме](#)

Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
1Rd.fV	float	62	Измеренное значение напряжения 1 канал, мВ
2Rd.fV	float	64	Измеренное значение напряжения 2 канал, мВ
3Rd.fV	float	66	Измеренное значение напряжения 3 канал, мВ
4Rd.fV	float	68	Измеренное значение напряжения 4 канал, мВ
1Rd.fF	float	70	Измеренное значение физической величины 1 канал, ед.
2Rd.fF	float	72	Измеренное значение физической величины 2 канал, ед.
3Rd.fF	float	74	Измеренное значение физической величины 3 канал, ед.
4Rd.fF	float	76	Измеренное значение физической величины 4 канал, ед.
1Rd.pF	float	78	Измеренное значение физической величины 1 канал, %
2Rd.pF	float	80	Измеренное значение физической величины 2 канал, %
3Rd.pF	float	82	Измеренное значение физической величины 3 канал, %
4Rd.pF	float	84	Измеренное значение физической величины 4 канал, %
Rd.St	int	86	Чтение статуса

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

Разработчик	Версия	Дата изменения
Талалай М.И.	1.0	25.05.2023