

## Шаблон сетевого устройства ПВТ110-RS

[Обсуждение на форуме](#)

[Скачать шаблон](#)

Применение на контроллерах		ПР100, ПР 200	
Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
Status	int	1300	бит 0 = 0 - есть связь с зондом бит 0 = 1 - нет связи с зондом бит 1 = 0 - датчик в пределах измерения температуры бит 1 = 1 - измеренная температура превышает +80 °С
RH	float32	2200	Измеренное значение относительной влажности, %
T	float32	2250	Измеренное значение температуры, °С

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

**Область применения шаблона:**

Может использоваться для получения значений оперативных параметров при работе с сетевым устройством в режиме **Master**.

Разработчик	Версия	Дата изменения
Цихмистер В.И.	1.0	23.08.22