

Шаблон сетевого устройства MB110-2AC

[Обсуждение на форуме](#)

Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
DI_bitmask	int	51	Битовая маска дискретных входов
DI1_value	int	64	Значение счетчика импульсов на входе №1
DI2_value	int	65	Значение счетчика импульсов на входе №2
DI3_value	int	66	Значение счетчика импульсов на входе №3
DI4_value	int	67	Значение счетчика импульсов на входе №4
DI5_value	int	68	Значение счетчика импульсов на входе №5
DI6_value	int	69	Значение счетчика импульсов на входе №6
DI7_value	int	70	Значение счетчика импульсов на входе №7
DI8_value	int	71	Значение счетчика импульсов на входе №8

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

Разработчик	Версия	Дата изменения
Цуканов А.И.	1.0	16.07.2025