

Шаблон сетевого устройства ПД150И

[Обсуждение на форуме](#)

Имя переменной	Тип данных	Адрес регистра	Комментарий
Temp	float	17	Результат измерений температуры, °C
Pressure	float	19	Результат измерения давления, е. и.
SensMin	float	26	Нижняя граница диапазона измерения, е. и.
SensMax	float	28	Верхняя граница диапазона измерения, е. и.
FiL.t	int	33	Постоянная времени фильтра, с
SP1	float	38	Уставка 1, е. и.
SP2	float	40	Уставка 2, е. и.
HYST1	float	42	Гистерезис уставки 1, е. и.
HYST2	float	44	Гистерезис уставки 2, е. и.
D.oFF1	float	112	Задержка отключения выхода 1, с
D.oFF2	float	114	Задержка отключения выхода 2, с
D.on1	float	116	Задержка включения выхода 1, с
D.on2	float	118	Задержка включения выхода 2, с

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

Разработчик	Версия	Дата изменения
Кирюхина В.И.	1.0	24.07.2025