



## Шаблон сетевого устройства ПД200

[Обсуждение на форуме](#)

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий                             |
|----------------|------------|----------------|---|
| Pressure       | float      | 0              | Текущее значение давления               |
| Temp           | float      | 2              | Текущее значение температуры сенсора    |
| SensMin        | float      | 4              | Нижняя граница диапазона давления е.и   |
| SensMax        | float      | 8              | Верхняя граница диапазона давления е.и. |

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

| Разработчик   | Версия | Дата изменения |
|---------------|--------|----------------|
| Кирюхина В.И. | 1.0    | 23.07.2025     |